MAIRIE DE PARIS

DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES

CIRCONSCRIPTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
du 20ème arrondissement
42 rue des Maronites - 75020 PARIS
Tél. : 01 40 33 53 53
Fax : 01 40 33 53 51

Responsable de la Section Bâtiments
M. Gérard DARCY
Tél. : 01 40 33 53 42

Paris, le 16 décembre 2010

MAIRIE DU XXe Arrt
20 DEC. 2010
ARRIVEE

COMPTE-RENDU
mis à jour à la suite de la Visite d'Architecture
du 30 Novembre 2010

Ecole Maternelle
2 rue Eugène Reisz
75020 PARIS

Participants :

NOMS	QUALITE
M. DARCY	Responsable de la Section Bâtiments à la CAS/20
Mme ZELADA	CAS/20
M. MARING	Ingénieur des travaux SLA/20
M. MERAT MEDIANO	Agent de maîtrise SLA/20
M. PERRODOUX	Technicien Supérieur SLA/20
M. GONFROY	Agent d'Exploitation SLA/20
Mme LEBLOIS	Directrice de l'école

Le responsable de la section bâtiments

Gérard DARCY

La chef de la circonscription

Marie-Hélène RIGLET

paris info Le 3975* Paris.fr
*Prix d'un appel local à partir d'un poste fixe

Ecole : Maternelle 2 rue Eugène Reisz, Paris 20ème

Date de la VA : 30/11/10

SUITES DONNEES

RECENSEMENT	N° GO	A LA CHARGE DE ATELIER	A LA CHARGE DE AUTRES	ETUDE ET CHIFFRAGE PAR SLA
I - RAPPEL PROGRAMME ANNEE 2010				
Purge façades du GS côté rue et cour (fait)				
II - PROPOSITION PROGRAMME ANNEE 2011				
Modernisation étanchéité de toutes les terrasses du GS (P1 bâtiment /cour)	201012831		SLA	
Traitement anti-corrosion des parties métalliques extérieures et auvents (+ grilles cour annexe)	200928166		SLA	
III - ENTRETIEN FONCIER - GROSSES REPARATIONS				
Reliquat de modernisation des menuiseries : rez-de-chaussée côté rue, couloir devant classe 1, préau côté rue, entrée, appartement gardienne et 2ème étage vers terrasse	200903072			X
Confortation des façades (opération individualisée) prévisionnel 2013	200900552		SLA	
Modernisation du réseau d'eau du GS	300009490			X
Plan climat				X
IV - SECURITE (DATE DE DERNIERE VISITE) 1/02/2010 prochaine 2013				
Points 1, 5, 6			COLLEGE	
Point 2			BESE	
Points 3, 7		X		
Points 4, 8, 9			ECOLE	
Point 10			DDSLA si nécessaire	
V - AMELIORATIONS				
Remplacement des serrures par organigramme	200904925			X
Création d'un grand placard dans antichambres attenant barreau (à prévoir pour 2011)			DDSLA	
Mise en sécurité par barreaudage des deux escaliers (à prévoir en 2011)			DDSLA	
Peinture du réfectoire (après étanchéité)		XGC		
VI - ENTRETIEN ET PETITES AMELIORATIONS				
Dépose étagères salle des maîtres et repose dans cabinet médical attenant			FACTOS	
Déplacer prises électriques téléphone et informatique de la salle des maîtres vers cabinet médical attenant			BTIC	
Nettoyage toit local vélo avec karcher (fourni par les factos)			ECOLE	
Repose des rideaux du préau		X		
Diagnostic sur fuite problable cana chauffage escalier 2 au 2ème étage			STEGC	